

דו"ח בדיקה מספר 7311905464

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלום בע"מ ח.פ. : 513605030
 מענו : ת.ד. 194 מענית 37855
 תאריך ההזמנה : 2023/12/17

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש
 הדגם הנבדק : סדרת הבסיס ריצפה 170/450 מ"מ
 ארץ יצור : הממלכה המאוחדת (בריטניה)
 תאור המוצר: לוחות דק פולימרי. גוון: חום. בדיקה לרוחב

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2023/12/17 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 5

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים
 ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2023/12/19

תאריך הפקת דוח

www.sii.org.il, 03-6465059 פקס:

טל: 03-6465225

מדור קרמיקה

דוד צברי תפקיד בודק

שם המאשר:

רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701

דו"ח בדיקה מספר 7311905464

2 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	29.7	R12	