

תעודת בדיקה מס' 7231905462
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	מטלום בע"מ
מענו :	קיבוץ מענית
תאריך הזמנה :	17/12/2023

תאור המוצר

הבדיקה בוצעה על גבי לוחות דק פולימרי יצרן: MILLBOARB ארץ יצור: אנגליה
דגם: סדרת בסיס. גוון: חום.

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 17/12/2023
המדגם ניטל ונמסר ע"י בא כח: המזמין
מקום הנטילה: מחסן היצרן.

מהות הבדיקה

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 5.1.1 : קביעת דרגת ההתנגדות להחלקה של מוצרים חדשים במעבדה שהתנגדותם להחלקה אינה מוצהרת, לפי תקן ישראלי 2279 : "התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה" יוני 2018.

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
--	---	--

מסקנות הבדיקה

המדגם נבדק לפי סעיף התקן החל עליו ונמצא **מתאים** לדרישות התקן.
תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: דוד צברי
תפקידו : טכנאי בדיקה

19/12/2023

תאור האריח/השטח הנבדק:

גומי מחליק: Slider 55

טמפ' הסביבה: 22°C

דרישות ת"י 2279	ממוצע הקריאות (BPN)	קריאה (BPN)	הטלה מס'	כיוון הבדיקה
למוצרים חדשים במצב שירות יבש או לא ידוע דרגת ההתנגדות להחלקה לא קטנה מ- (BPN-20)-P1	55	55	1	אורך
		56	2	
		55	3	
		55	4	
	45	45	1	אורך
		44	2	
		46	3	
		45	4	
	66	63	1	רוחב
		62	2	
		63	3	
		64	4	
מתאים	55	ממוצע כללי		
תרומת המשטח הרטוב במים לסיכוי להחליק: <u>נמוכה מאוד</u> סיווג: <u>P5</u>				

חשבונית/